

**Акт обследования № \_\_\_\_\_  
на предмет соответствия требованиям охраны труда и пожарной безопасности**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.

**Объект защиты:** ООО «Организация» (предприятие металлообработки)

**Адрес:** \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя с одной стороны и представитель Заказчика с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в результате проведенного обследования объекта защиты на предмет соответствия требованиям охраны труда и пожарной безопасности установлены следующие результаты:

| <b>Пункт нормативного документа</b> | <b>Наименование выявленного нарушения<br/>Рекомендации по устранению</b>  | <b>Примечание</b> |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| [1] п.2<br>[2] пп. 5-30             | Лица допускаются к работе на объекте без прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности   |                   |
| [1] п.4                             | На объекте не назначено лицо (прошедшее обучение по ПТМ), ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности    |                   |
| [1] п.20                            | На дверях помещений производственного назначения нет обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны                             |                   |
| [1] п.33<br>[3] п.5.4               | Отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации  | Фото 1, 2, 3      |
| [1] п.42 в)                         | Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника   | Фото 4 – 8        |
| [1] п.55                            | Не проводятся проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год – весной и осенью) с составлением соответствующих актов        |                   |
| [1] п.57                            | Не проводится перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)   |                   |
| [1] п.478                           | Не обеспечена своевременная периодичность осмотра, проверки и перезарядки огнетушителей   |                   |
| [4] Ст.64                           | Отсутствует декларация пожарной безопасности  |                   |
| [5] п. 1.7.49.,<br>п. 7.1.9.        | Двери электроустановок должны быть заперты на замок. Токоведущие части электроустановок не должны быть доступны для случайного прикосновения                          | Фото 9-12         |
|                                     | Один из прессов имеет поврежденный манометр   | Фото 13           |
| [6] п. 2.1.4.                       | Движущиеся части сверлильных станков, волчков не ограждены  | Фото 14-17        |
| [7] п.510                           | Работники, обслуживающие баллоны, должны пройти проверку знаний инструкции и иметь удостоверение о допуске к самостоятельной работе, выданное в установленном порядке |                   |
| [7] п.512                           | При использовании и хранении баллонов не допускается их установка в местах прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств                           |                   |
| [7] п.514                           | Размещение групповых баллонных установок и хранение баллонов с горючими газами должно осуществляться в  |                   |

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
|              | специально оборудованных в соответствии с проектом и нормами пожарной безопасности помещениях или на открытой площадке, при этом не допускается расположение групповых баллонных установок и хранение баллонов с горючими газами в помещении, где осуществляется технологический процесс использования находящегося в них горючего газа |             |
| [7] п.515    | Баллон с газом на месте применения не закреплен от падения  | Фото 18     |
| [7] п.526    | Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается  | Фото 19, 20 |
| [7] п.528    | Для предохранения от падения баллоны должны быть установлены в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером   |             |
| [7] п.539    | Хранение баллонов производится без накрученных колпаков   | Фото 21     |
| [8] Ст.212   | Не проведена специальная оценка (аттестация) условий труда на рабочих местах  |             |
| [8] Ст.225   | Все работники, в том числе руководитель организации не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда  |             |
| [8] Ст.212   | Не ведется учет сертифицированных средств индивидуальной защиты, спецодежды, обуви, смывающих и обезвреживающих средств   |             |
| [9] п. 1.4.4 | Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присвоена группа I по электробезопасности. Не определен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, не ведется журнал установленной формы.          |             |

#### **Нормативные источники:**

1. Постановление Правительства №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»
2. Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
5. Правила устройства электроустановок
6. ПОТ РО – 14000–002–98 Положение. Обеспечения безопасности производственного оборудования
7. Приказ от 25.03.2014 N 116 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
8. Трудовой Кодекс Российской Федерации
9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

**Заказчик:**

ООО «Организация»

\_\_\_\_\_  
подпись инициалы, фамилия

**Исполнитель:**

ООО ИКЦ «Альянс»

\_\_\_\_\_  
подпись инициалы, фамилия